

Myndighet/etat	Merknad	Administrasjonens kommentar
Barnerepresentant, ÅK	Lekeplass ser ut til å være ivaretatt. Ingen øvrige.	Tatt til orientering.
Vann og avløp, ÅK	Skal tilknyttes offentlig nett. Forutsetter at tiltak gjennomføres og at VA-anlegg sikres mot flom. Ingen nye merknader.	Tatt til orientering.
Miljø og samferdsel, ÅK	Ikke parkering i siktzone. Tiltak mot flom må ikke forverre situasjonen nedstrøms, og rette støttemurer med rette vinkler må unngås. Støttemur mot lekeplass med sokkel ca. 30 cm høyere enn terreng på lekeplass. Trygghetsmarginen bør ikke endres fra 0,5 til 0,3 meter.	Legges inn i bestemmelsene. Tiltak mot flom forverrer ikke situasjonen jf. flomrapport. Rett vinkel er endret til 45 grader. Avklart med MILSAM om at dette ikke er nødvendig. Ikke hensyntatt med bakgrunn i rapporten.
Møre og Romsdal fylkeskommune	Dokumentér god kvalitet, trygghet og tilgjengelighet for lekeplass. Vurder reduksjonen av blågrøn areal opp mot regionale mål om klimatilpasning, naturmangfold og bærekraftig arealbruk. Flomfare må være i tråd med pbl §4-3 og TEK17. Vurder løsning for overvann.	Vurdering lagt til følgebrev/forenkla beskrivelse. Vurdering lagt til følgebrev/forenkla beskrivelse. Ivaretatt. Ivaretatt som i gjeldende plan.
NVE	Plankart må endres, flomfare H320 må viser situasjon før utbygging.	Plankart viser flomfare før utbygging.

	Vurder kulvert, er merknader fra første runde fulgt opp?	Simulering viser at dette er OK.
<i>Statsforvalteren i Møre og Romsdal</i>	Har ingen merknad.	Tatt til orientering.